


GESTRA Kondensatableiter mit Kugelschwimmer


Baureihe UNA, bis PN 160

FLOWSERVE


GESTRA




Die Wirkungsweise



Entlüften bei kalter Anlage
(Anfahrzustand).
Faltenbalgthermostat hebt
den Kugelschwimmer an.



Entlüften während
des Betriebes (Temperatur
unter
Sattdampf Temperatur).



Kondensatableitung ohne
Luftanfall (Temperatur gleich
Sattdampf Temperatur).